



Comune di Stimigliano

Provincia Di Rieti

Piazza Roma N. 6 – 02048 Stimigliano

P. Iva 00094130572 – Tel 0765/576038

Ordinanza n 92/2026

Stimigliano, 13.10.2026

OGGETTO: revoca Ordinanza n. 90 del 28/09/2026 recante divieto utilizzo acqua per non potabilità

Il Sindaco

Richiamata l'Ordinanza n. 90 del 28/09/2026 con cui è stato disposto il divieto di utilizzo dell'acqua per consumo umano a causa di non potabilità;

Visti:

- la nota della ditta ASP pervenuta in data 02.10.2026, con cui si comunicava l'esecuzione delle Analisi eseguite dalla Soc. DELTA APS SERVICE SRL i primi esiti favorevoli;
- la nota del Sindaco di Stimigliano n. prot 6595 del 05.10.2026 avente per oggetto richiesta autorizzazione revoca ordinanza non potabilità;
- la nota di APS del 12.10.2026, prot. n. 6796 del 12/10/2026, con cui si comunicava l'esecuzione delle Analisi eseguite dalla Soc. DELTA APS SERVICE SRL gli esiti favorevoli;
- l'ulteriore a nota del Sindaco di Stimigliano n. prot 6797 del 12.10.2026 avente per oggetto richiesta autorizzazione revoca ordinanza non potabilità;
- la nota ASL del 13.10.2026, prot. n. 6814 con la quale, sulla base degli esiti analitici sui campioni prelevati, si dichiara la potabilità dell'acqua e si esprime parere favorevole alla revoca dell'Ordinanza n. 90/2026, revocando il divieto;
- D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 18/2023;

CONSIDERATO che sono venuti meno i presupposti di contingibilità e urgenza che hanno determinato l'adozione del provvedimento di cui sopra e che pertanto sussistono le condizioni per procedere alla revoca;

VISTO l'art. 50, comma 5 e l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL);

VISTO il D.Lgs. 23.02.2023 n. 18;

ORDINA

1. La **REVOCA** con decorrenza immediata dell'Ordinanza n. 90 del 28/09/2026 di divieto utilizzo acqua per non potabilità;
2. Che l'acqua erogata dal pubblico acquedotto sul territorio comunale di Stimigliano Scalo è nuovamente utilizzabile per il consumo umano e per tutti gli usi domestici e non domestici senza limitazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di risparmio idrico;

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online e sulla pagina web istituzionale del Comune di Stimigliano;

- La trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza, a:

- Prefettura di Rieti - Ufficio Territoriale del Governo;
 - Azienda ASL Rieti - Dipartimento di Prevenzione;
 - Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - Stazione Carabinieri di Stimigliano;
 - Comando Polizia Locale di Stimigliano;
- Che gli Uffici competenti provvedano all'informazione della cittadinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Rieti, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199. Tutti i termini decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
PEC: asl.rieti@pec.it
UOSD Igiene Alimenti e Nutrizione
Responsabile: Dott.ssa Antonella Stefania Morgante
PEC: dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it

Prot. n. 78897

Rieti, 13/10/2026



Al Sig. Sindaco del Comune di Stimigliano (RI)

e p.c. a APS spa

Oggetto: Proposta di revoca dei provvedimenti cautelativi adottati - Art. 15, c. 2, lett. c del D.Lgs. 18/2023 e s.m.i.

Vista la nota, prot. ASL Rieti n. 0078648/26 pervenuta allo scrivente Servizio in data 13/10/26, recante proposta di revoca dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Stimigliano n. 90 del 28/09/26;
Visto l'esito del referto analitico allegato alla nota citata ed emesso dal Laboratorio accreditato "Delta APS Service Srl" relativo al campionamento eseguito da APS presso punto prelievo - fontana pubblica Piazza dei Ceramisti - del Comune di Stimigliano (RI) in data 30/09/2026 (Rapporto di Prova nr. PV/A 25148/ 2026 del 02/10/2026)

Questa Autorità Competente propone la revoca dell'Ordinanza sopra menzionata con cortese richiesta di trasmettere a questo Servizio copia del relativo provvedimento adottato.

L'istruttore: Dott.ssa Federica Mari

La Responsabile U.O.S.D. Igiene Alimenti e Nutrizione
Dott.ssa Antonella Stefania Morgante



Comune di Stimigliano

Provincia Di Rieti

Piazza Roma N. 6 – 02048 Stimigliano

P. Iva 00094130572 – Tel 0765/576038

Prot. N. 6797

Stimigliano, 12.10.2026


***Spettabile Dipartimento e
Prevenzione ASL Rieti***

Oggetto: richiesta autorizzazione revoca ordinanza non potabilità

Il Sindaco, vista la nota del 12.10.2026 pervenuta dalla Ditta Delta APS Service Srl, prot n 6796 che di seguito si allega, si richiede l'autorizzazione alla revoca dell'ordinanza n. 90 del 28.09.2026 di non potabilità.

Saluti


***Il Sindaco
Dott. Franco Gilardi***



Rieti, 12/10/2026

Spett.le. Comune di Stimigliano
Piazza Roma, 6
02048 – Stimigliano (RI)
com.stim@pec.it

e p.c. ASL Rieti – Dipartimento di prevenzione
Via del Terminillo, 42
02100 Rieti (RI)
dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it

Oggetto: Ordinanza Sindacale n. 90 del 28/09/2026.

Trasmissione rapporto analitico di prova campione acqua potabile.

In riferimento alla comunicazione pervenuta da ASL RIETI-SIAN, prot. 74014 del 25/09/2026, (NRG 2026018075), e dopo aver messo in atto le verifiche e le azioni correttive previste dal D.L. n° 18 del 23 febbraio 2023, si allega alla presente il Rapporto analitico di prova del punto di prelievo oggetto di provvedimento (F.P. Piazza dei Ceramisti), con il quale si evidenzia la conformità delle acque analizzate.

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che il Sindaco dovrà richiedere alla ASL il parere di competenza finalizzato alla revoca dell'Ordinanza Sindacale in oggetto, contestualmente la Scrivente provvederà alla rimozione della cartellonistica di avviso apposta ai punti di prelievo.

Si richiede inoltre di trasmettere a questa Società ed alla ASL Rieti-Sian, copia dell'Ordinanza di Revoca emessa.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.


Saluti.

Acqua Pubblica Sabina S.p.A.
Referente Quantità Acqua Potabile
(Serafino Minichelli)

Red.to: (SEM)

Ver.to: (GEM)





Delta APS Service Srl
COMUNE DI STIMIGLIANO Prot. arrivo n. 8006796 del 12-10-2026
Ambiente Prevenzione e Sicurezza
Laboratorio di Analisi Chimico - Fisiche - Microbiologiche
C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.I.A.A. 802272
Iscr. Trib. Roma 7357/94
Dott. Chimica Patrizia Verduchi (European Chemist)



00865

Rapporto di prova n°: PV/A 25148/ 2026 Rev 1
Annulla e sostituisce il precedente del 12/10/2026

M.P.7001/16. Rev.3 del 13/02/2026

SPETT.LE
ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A
VIA MERCATANTI N°8
02100 RIETI (RI)

Data di emissione documento: 02/10/2026
Descrizione del campione: Acqua
Campionato da: Tecnico Delta A.P.S. Service Srl
Data campionamento: 30/09/2026 alle ore: 8:00
Metodo di campionamento: ISO 5667-5:2006 + UNI EN ISO 19458:2006 Rif. verbale di camp.: 01 del 30/09/2026
Matrice campionata: Acqua ad uso umano
Imballo: Bottiglia in polietilene
Origine del campione: Acqua Pubblica Sabina Spa
Punto di prelievo: 34AP- F.P. Piazza Dei Ceramisti - 57066 Stimigliano
Quantità campionata: 1 L
Temperatura di trasporto: 2,3°C - 4,6°C Temperatura di ricezione in lab.: 4,6°C
Data di ricevimento campione: 30/09/2026
Codice Lab.: 25943
Analizzato da: Delta APS Service Srl, Roma Via M. Melato n°24

Parametro	Risultato	Unità di Misura	Metodo	Data inizio	Data fine	Limiti (min-max)	
						D.lgs 23/02/2023, n.18 e s.m.i.	
Manganese	47,16	µg/L	UNI EN ISO 17294-2:2023	01/10/2026	01/10/2026	-	50
Ferro	196,31	µg/L	UNI EN ISO 17294-2:2023	01/10/2026	01/10/2026	-	200
Torbidità	0,10	NTU	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	30/09/2026	30/09/2026	-	Accettabile per i consumatori

Motivo della revisione: aggiunta parametri

Conclusioni in base alle prove eseguite:

In relazione ai risultati ottenuti il campione RIENTRA nei valori di parametro fissati dal D.lgs 23/02/2023, n.18 e ss.mm. e ii.

Fine rapporto di prova

Le analisi sono eseguite presso le sedi indicate in dettaglio nell'Elenco delle Prove accreditate disponibile nel sito www.accredia.it

(1) Dati forniti dal Cliente.

* Prova o campionamento non accreditati da ACCREDIA.

°° Valore superiore al limite normativo vigente. Incertezza di misura stimata al livello di fiducia p=95% . La regola decisionale utilizzata dal laboratorio è la regola di accettazione semplice, quindi la conformità del risultato al limite indicato è data escludendo il contributo dell'incertezza (Conforme se il valore misurato è inferiore al limite; Non Conforme se il valore misurato è superiore al limite). Il rischio che il valore accettato sia al di fuori del limite di tolleranza è fino al 50% (Rif. ILAC G8:09/2019).

Per le prove microbiologiche: analisi eseguite su singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2024.

Il segno "<" nella colonna del risultato indica che il parametro in questione non è quantificabile al di sotto del limite di quantificazione del laboratorio.


I risultati si riferiscono solo all'oggetto sottoposto a prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto in laboratorio. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

Il laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni contenute nel presente rapporto di prova, eccetto quelle fornite dal cliente. Il laboratorio declina inoltre ogni responsabilità sulla validità dei risultati di prova per i campioni ricevuti in condizioni non conformi sui quali il Cliente ha comunque richiesto di eseguire la prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente senza l'approvazione scritta del Laboratorio.

Le analisi sono state effettuate secondo i metodi ufficiali, salvo quanto richiesto. Certificato d'analisi valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art.16 del R.D. n° 842/1928, art.16 e 18 della legge n° 679/1957, D.M. 21/06/1978, art. 8 c.3 del D.M. 25/03/1986.

Pagina 1 di 1



Delta APS Service Srl
Ambiente Prevenzione e Sicurezza
Laboratorio di Analisi Chimico - Fisiche - Microbiologiche
C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.I.A.A. 802272
Iscr. Trib. Roma 7357/94
Dott. Chimico Patrizia Verduchi (European Chemist)



00865

Rapporto di prova n°: PV/A 25148/ 2026

M.P.7001/16. Rev.3 del 13/02/2026

SPETT.LE
ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A
VIA MERCATANTI N°8
02100 RIETI (RI)

Data di emissione documento: 02/10/2026
Descrizione del campione: Acqua
Campionato da: Tecnico Delta A.P.S. Service Srl
Data campionamento: 30/09/2026 alle ore: 8:00
Metodo di campionamento: ISO 5667-5:2006 + UNI EN ISO 19458:2006 Rif. verbale di camp.: 01 del 30/09/2026
Matrice campionata: Acqua ad uso umano
Imballo: Bottiglia in polietilene
Origine del campione: Acqua Pubblica Sabina Spa
Punto di prelievo: 34AP- F.P. Piazza Dei Ceramisti - 57066 Stimigliano
Quantità campionata: 1 L
Temperatura di trasporto: 2,3°C 4,6°C Temperatura di ricezione in lab: 4,6°C
Data di ricevimento campione: 30/09/2026
Codice Lab.: 25943
Analizzato da: Delta APS Service Srl, Roma Via M. Melato n°24

Parametro	Risultato	Unità di Misura	Metodo	Data inizio	Data fine	Limiti (min-max)	
						D.lgs 23/02/2023, n.18 e s.m.i.	
Manganese	47,16	µg/L	UNI EN ISO 17294-2:2023	01/10/2026	01/10/2026	-	50
Ferro	196,31	µg/L	UNI EN ISO 17294-2:2023	01/10/2026	01/10/2026	-	200

Conclusioni in base alle prove eseguite:

In relazione ai risultati ottenuti il campione RIENTRA nei valori di parametro fissati dal D.lgs 23/02/2023, n.18 e ss.mm. e ii.

Fine rapporto di prova

Le analisi sono eseguite presso le sedi indicate in dettaglio nell'Elenco delle Prove accreditate disponibile nel sito www.accredia.it

(1) Dati forniti dal Cliente.

* Prova o campionamento non accreditati da ACCREDIA.

°° Valore superiore al limite normativo vigente. Incertezza di misura stimata al livello di fiducia $p=95\%$. La regola decisionale utilizzata dal laboratorio è la regola di accettazione semplice, quindi la conformità del risultato al limite indicato è data escludendo il contributo dell'incertezza (Conforme se il valore misurato è inferiore al limite; Non Conforme se il valore misurato è superiore al limite). Il rischio che il valore accettato sia al di fuori del limite di tolleranza è fino al 50% (Rif. ILAC G8:09/2019).
Per le prove microbiologiche: analisi eseguite su singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2024.
Il segno "<" nella colonna del risultato indica che il parametro in questione non è quantificabile al di sotto del limite di quantificazione del laboratorio.

I risultati si riferiscono solo all'oggetto sottoposto a prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto in laboratorio. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

Il laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni contenute nel presente rapporto di prova, eccetto quelle fornite dal cliente. Il laboratorio declina inoltre ogni responsabilità sulla validità dei risultati di prova per i campioni ricevuti in condizioni non conformi sui quali il Cliente ha comunque richiesto di eseguire la prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente senza l'approvazione scritta del Laboratorio.

Le analisi sono state effettuate secondo i metodi ufficiali, salvo quanto richiesto. Certificato d'analisi valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art.16 del R.D. n° 842/1928, art.16 e 18 della legge n° 679/1957, D.M. 21/06/1978, art. 8 c.3 del D.M. 25/03/1986.

Pagina 1 di 1

Sede Legale: Via Maria Melato 38/54 - 00139 Roma
Amministrazione - Ufficio Tecnico: Via Maria Melato 46 - 00139 Roma
Laboratorio Chimico: Via Maria Melato 24 - 00139 Roma
Laboratorio Microbiologico - Radon: Via Maria Melato 38 - 00139 Roma
Laboratorio Radon - Fiume Tevere: Via Maria Melato 38 - 00139 Roma

Tel +39 0633610093
<http://www.deltaaps.it>

info@deltaaps.it
amministrazione@deltaaps.it
ufficiotecnico@deltaaps.it
laboratorio@deltaaps.it